

**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ПОЛТАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ**

ЗАТВЕРДЖЕНО
директорка БДЕПФК
Ганна БОЙКО
29.08.2022

**ІНСТРУКЦІЯ №45
ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В КАБІНЕТІ**

З метою забезпечення пожежної безпеки необхідно:

- Меблі і устаткування повинні розміщуватися так, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення (шириною не менше 1 м). Евакуаційні шляхи і виходи необхідно постійно тримати вільними, нічим не зашарашувати.
- Електромережі, електротехніка і апаратура повинні експлуатуватися тільки в справному стані. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток і інших електровиробів слід негайно відключити їх та повідомити електрика, який застосує необхідні заходи до приведення їх в пожежобезпечний стан.
- Документи, папір слід зберігати на відстані не менше **0,5 м** — від світильників і **0,25 м** — від приладів опалювання.
- Не використовувати конвектор не за призначенням;
- Не допускати попадання вологи всередину конвектора;
- Не використовувати конвектор з пошкодженим шнуром електроживлення. Слідкуйте за тим, щоб шнур електроживлення не доторкався гострих кутів та нагрітих поверхонь конвектора.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- влаштовувати тимчасові електромережі, застосовувати саморобні плавкі вставки в запобіжниках, прокладати електричні дроти безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники із знятими ковпаками, використовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам правил експлуатації електроустановок, користуватися пошкодженими розетками, вимикачами;
- пристосовувати вимикачі, штепсельні розетки для підвішування одягу і інших предметів, обгортати електролампи і світильники, заклеювати ділянки електромережі горючою тканиною, папером;
- оставляти без нагляду включеними в електромережу електрообладнання (чайник, кип'ятильник тощо), оргтехніку (комп'ютери, принтери, ноутбуки тощо);
- накривати конвектор під час роботи;
- закривати або засмічувати повітрязаборні та повітревипускні отвори конвектора;
- торкатися до шнура електроживлення конвектора мокрими руками;
- тримати поруч з конвектором легкозаймисті речовини та будь - які предмети;
- здійснювати ремонт конвектора, пов'язаний з заміною шнура електроживлення;
- зашарашувати підступи до засобів пожежогасіння, використовувати пожежні крани, рукави і пожежний інвентар не за призначенням, зберігати документи, різні матеріали, предмети і інвентар в шафах (нішах) інженерних комунікацій;
- палити, зберігати горючі матеріали та відходи, легкозаймисті рідини.

ПОКИДАЮЧИ КАБІНЕТ НЕОБХІДНО:

- оглянути кабінет, переконатися у відсутності порушень, які можуть привести до пожежі;
- відключити освітлення, електроживлення приладів і устаткування (за винятком електроустаткування, яке по вимогах технології повинне працювати цілодобово).

У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПОЖЕЖІ:

- негайно повідомити державну пожежну охорону по телефону **"101"**, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище, у разі потреби вжити заходи по евакуації людей;
- повідомити про пожежу чергового адміністратора, директора;
- почати гасіння пожежі наявними засобами, організувати зустріч пожежних підрозділів.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ _____